



GMINA OROŃSKO

ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko

tel.: 48 618 59 00 -10, fax 48 618 59 59

NIP 799 19 22 134, REGON 670223860

Orońsko, dnia 29.07.2020r.

Nr postępowania: RGK.271.5.2020.JS

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwą: „Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku”.

W dniu 28.07.2020r. do Zamawiającego wpłynęły 2 zapytania z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania. W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień.

Zapytanie nr 1

Pytanie nr 1

W postępowaniu przetargowym dotyczącym **„Budowa toru rowerowego typu "Pumptrack" na terenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego w Orońsku”** Zamawiający w pkt 7.2.3 SIWZ dotyczącym warunków udziału w postępowaniu wymaga, aby wykonawca ubiegający się o zamówienie wykazał, *„żew okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlane i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu projektu i budowy „pumptracku” o wartości co najmniej 150 tysięcy brutto”*

Mając na względzie interes Zamawiającego i przyszłych użytkowników tego obiektu chcielibyśmy zapytać, czy **Zamawiający dopuszcza modyfikację** zapisów SIWZ dotyczących warunków udziału w postępowaniu, w którym to Zamawiający będzie wymagał przedstawienia referencji na wykonanie **przynajmniej trzech inwestycji w procedurze zaprojektuj i wybuduj polegających na zaprojektowaniu i budowie torów typu pumptrack o nawierzchni bitumicznej o wartości minimum 250 000 zł brutto każda?**

Odpowiedź na pytanie 1 – **Zamawiający nie wprowadza zmian w punkcie 7.2.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Zapytanie nr 2

W postępowaniu przetargowym dotyczącym „Budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” na terenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Orońsku” Zamawiający w pkt. 5 CZĘŚCI OPISOWEJ wskazuje parametry powierzchniowe i długościowe toru oraz przeznaczoną na inwestycje powierzchnię. Chcemy zwrócić uwagę na kilka faktów i prosić o doprecyzowanie bądź weryfikację założeń:

Pytanie nr 1 - dla toru o dł. 220-250mb przeznaczona jest pow. 1300-1400m² - z naszego doświadczenia tor tej dł. zajmie taką powierzchnię min. 1500m² (dla 220mb) i taką powierzchnię ma przedmiotowy teren; sugerujemy zmianę zapisu.

Odpowiedź na pytanie 1 - **Podana powierzchnia zagospodarowania przestrzeni jest nieprawidłowa. Prawidłowa wartość wynosi maksymalnie 1290 m² i taką powierzchnię Zamawiający zamierza wykorzystać na realizację w/w zadania.**

Pytanie nr 2 - sugerowana powierzchnia asfaltu to dokładnie długość toru przemnożona przez szerokość czyli 1,8m; zwracamy uwagę Zamawiającego że na zakrętach ze względów technologicznych szerokość toru zwiększa się nawet do 2,5m co wynika z konieczności wykonania płaskiej półki szer. min. 50-70cm, ponadto miejsca łączenia linii toru zwykle też pochłaniają dodatkowe m² masy bitumicznej. Sugerujemy zmianę zapisu z **400-450m²** powierzchni asfaltowej na **450-500m²**.

Odpowiedź na pytanie 2 - **Podana wartość powierzchni asfaltu jest nieprawidłowa. Prawidłowa wartość wynosi 450-500m².**

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert na w/w postępowanie.

WÓJT
Henryk Nosowski