



2025 -03- 20

Szydłowiec, dnia.....

HKN.9011.17.4.2025.EC

Wójt
Gminy Orońsko
ul. Szkolna 8
26-505 Orońsko

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu na podstawie § 23.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przesyła w załączeniu **OCENĘ OBSZAROWĄ JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI** za 2024 rok na terenie gminy Orońsko.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SZYDŁOWCU
Katarzyna Dujka

Otrzymują:

1. Adresat, email: gmina@oronsko.pl
2. aa.

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY DLA OBSZARU ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ W GMINIE OROŃSKO ZA ROK 2024

W ramach bieżącego nadzoru w 2024 roku przeprowadzono kontrole sanitarnej urządzeń wodociągowych wszystkich wodociągów. Jakość wody była kontrolowana w ramach nadzoru przez PPIS w Szydłowcu oraz Właściciele wodociągów: Gmina Orońsko i Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łaziska” - prowadzili kontrolę wewnętrzną w zakresie monitoringu przeglądowego i kontrolnego. Na bieżąco przekazywano sprawozdania z badań prób wody, na podstawie których wydawano oceny jakości wody.

Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności w gminie Orońsko uzyskiwana jest z 4 wodociągów z ujęć podziemnych. Właścicielem 3 wodociągów jest Gmina Orońsko, 1 wodociągu - Spółdzielnia Mieszkaniowa „Łaziska”. W 2024r. z wody produkowanej przez wodociągi w gminie Orońsko korzystało 6145 mieszkańców.

NAZWA WODOCIĄGU	WŁAŚCICIEL WODOCIĄGU	LICZBA ZAOPATRYWANEJ LUDNOŚCI	PRODUKCJA WODY [m3/d]	Stacja Uzdadniania Wody	Ocena jakości wody za 2024r.			
					przydatna	nieprzydatna	warunkowa	Działania naprawcze
Orońsko	Gmina Orońsko	2832	460	nie dezynfekcja wg. zaleceń	tak	-	-	-
Dobrut		893	109	tak odmanganianie, odżelazianie, dezynfekcja wg zaleceń	tak	-	-	-
Chronów		2188	236	tak odmanganianie, odżelazianie, dezynfekcja wg. zaleceń	tak	-	-	-
Łaziska	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Łaziska"	232	13	nie dezynfekcja wg. zaleceń	tak	-	-	-

Stwierdzone przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody w 2024 roku w wodociągach zbiorowego zaopatrzenia.

Lp.	Nazwa wodociągu	Gmina	Stwierdzone przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów	Prowadzone postępowanie administracyjne
1.	Łaziska	Orońsko	- bakterie grupy Coli jtk/100 ml wody;	W związku z przekroczeniami gr. Coli pisemnie informowano o bakteriologicznym pogorszeniu jakości wody; wydano komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia, który obowiązywał od 02.08.2024r. do 09.08.2024r.; po przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz ponownym poborze wody nie stwierdzono przekroczenia parametru. Po otrzymaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań zmieniono komunikat informujący o przydatności wody do spożycia.

2.	Orońsko	Orońsko	- bakterie grupy Coli jtk/100 ml wody; - ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C/1ml wody	W związku z przekroczeniami mikrobiologicznymi informowano o bakteriologicznym pogorszeniu jakości wody; wydano 3 komunikaty o warunkowej przydatności wody do spożycia, obowiązywały w dniach od 08.05.2024r. do 27.05.2024r.; 29.08.2024r do 06.09.2024r; 11.10.2024r do 17.10.2024r. po przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz ponownym poborze wody nie stwierdzono przekroczenia parametru. Po otrzymaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań zmieniono wydano komunikaty informujący o przydatności wody do spożycia.
3.	Dobrut	Orońsko	- bakterie gr. Coli jtk/100 ml wody	W związku z przekroczeniami gr. Coli pisemnie informowano o bakteriologicznym pogorszeniu jakości wody; wydano komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia, który obowiązywał od 07.06.2024r. do 20.06.2024r.; po przeprowadzonych działaniach naprawczych oraz ponownym poborze wody nie stwierdzono przekroczenia parametru. Po otrzymaniu sprawozdań z przeprowadzonych badań zmieniono komunikat informujący o przydatności wody do spożycia.

W 2024r. w wodociągu publicznym Łaziska, Dobrut stwierdzono obecność bakterii grupy coli oraz wodociągu publicznym Orońsko stwierdzono obecność bakterii grupy coli i ogólną liczbą mikroorganizmów w 22°C/1ml wody niezgodną z wartością zalecaną. Wydano komunikaty o warunkowym dopuszczeniu wody do spożycia przez ludzi. Do dezynfekcji zastosowano podchloryn sodu, po przeprowadzonych działaniach naprawczych (płukanie sieci, dezynfekcja) jakość wody pod względem bakteriologicznym odpowiadała wymaganiom sanitarnym.

W wodociągu zbiorowego zaopatrzenia badane parametry chemiczne o znaczeniu zdrowotnym tj.: arsen, azotyny, azotany, kadm, ołów, chrom, fluorki, benzen, suma THM, nikiel, miedź, sól, antymon, glin, selen, benzo(a)piren, siarczany, cyjanki, pestycydy, 1,2 dichloroetan, arsen, suma trichloroetanu i tetrachloroetanu były w granicach dopuszczalnych stężeń.

We wszystkich wodociągach na terenie Gminy Orońsko na koniec 2024r. woda odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na koniec roku 2024 wszystkie wodociągi dostarczały wodę przydatną do spożycia przez ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).