



GMINA OROŃSKO

ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko

tel.: 48 618 59 00 -10, fax 48 618 59 59

NIP 799 19 22 134, REGON 670223860

Orońsko, dnia 23 czerwca 2026 r.

RGK.271.5.2026.JH

Wyjaśnienie treści zapytania cenowego

Wyjaśnienie dotyczy postępowania pod nazwą: „Dostawa fabrycznie nowego, kompletnego i gotowego do natychmiastowej pracy stacjonarnego, 3-fazowego agregatu prądotwórczego z silnikiem wysokoprężnym (diesel) o mocy znamionowej minimum 100 kW, zabudowanego w fabrycznej, wyciszonej obudowie odpornej na warunki atmosferyczne oraz przyczepy dedykowanej do transportu tego agregatu, posiadającej pełną homologację drogową” - znak sprawy: RGK.271.5.2026.JH.

W związku z pytaniem wykonawcy, które wpłynęło do Urzędu Gminy Orońsko w dniu 22 czerwca 2026 r. w ramach przedmiotowego zapytania cenowego, Zamawiający udziela poniższego wyjaśnienia:

Pytanie: Czy zamawiany przez Państwa agregat musi spełniać normę emisji spalin Stage V?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga, aby oferowany agregat prądotwórczy spełniał normę emisji spalin Stage V.

Informacja ta staje się integralną częścią zapytania cenowego i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców składających oferty.

Kierownik Referatu Rozwoju
i Gospodarki Komunalnej
/-/ Jacek Henzel

.....
(podpis kierownika Referatu)

Wójt Gminy Orońsko
/-/ Sylwester Różycki

.....
(podpis kierownika zamawiającego)